

АКТ N
готовності до опалювального сезону

"23" 09 2022 рік складений представником заст. дир.
директор Сікоря Олександр Іванович
(назва теплопостачальної організації)

в особі Буек ОФ
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Соборна буд. 1

найменування об'єкта К-ПФКБ Ата

Теплове навантаження: опалення _____ Гкал/год;
ГВП _____ Гкал/год;
вентиляція _____ Гкал/год;
технологія _____ Гкал/год.

Температурний графік 110 - 70 °C

1. Результати випробувань

№п/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа(кгс/см)	Зниження тиску, МПа (кгс/см)	Тривалість випробування, хв	Примітка
1	Теплова мережа споживача	6.0		15	
2	Тепловий вузол	6.0		15	
3	Водопідігрівач ЦО				
4	Водопідігрівач ГВП				
5	Місцева система	6.0		15	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання	Система №1	Система №2	Система №3	Система №4
------------	------------	------------	------------	------------

Опалення	De(mm.)				
	№				
	пломби				
	De(mm.)				
	№				
	пломби				
	De(mm.)				
	№				
	пломби				

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи не утримується

Водопідігрівників —

Під час огляду зроблено зауваження: Провести ревзійу
за сувок

Представник теплопостачальної організації

І.М.С. (посада) [підпис] (підпис) Гарко Вроцько В.Д. (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача

М.П. (посада) [підпис] (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про усунення зауважень

Згідно з актом
визначено

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду _____

Представник теплопостачальної організації

(підпис)

Собчук ВР
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

(підпис)

Сівера ОО
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав
"23" 09 2022 рік

(підпис)

Рукс ОД
(прізвище, ім'я, по батькові)