

АКТ

огляду закладу освіти щодо підготовки до 2023/24 навчального року
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну,
м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 1; вул. Проспект Грушевського 36;
вул. Драгоманова, 19.

«18» серпня 2023 р.

м. Кам'янець-Подільський
(населений пункт)

Представники робочої групи з обстеження закладів освіти у складі:
провідного інспектора ВПБ УЗНС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Гурина Олега Олеговича, директора Мальченко Ольги Володимирівни,
заступника директора з АГР Івасюка Олега Васильовича, було проведено
огляд закладу освіти щодо дотримання та виконання вимог пожежної та
техногенної безпеки, за результатами огляду встановлено:

Стан утримання території: Відповідає;

Стан проходів, виходів та шляхів евакуації: Не відповідає
(Допущено облицювання стін та стелі з матеріалів з невизначеними
показниками пожежної небезпеки (архітектурний корпус, навчальний корпус,
гуртожиток №1);

Забезпеченість об'єкту спеціальною пожежною технікою: Об'єкт
перебуває в радіусі обслуговування пожежного підрозділу;

Знання працівників вимог правил пожежної безпеки: Ознайомлені;

Дотримання протипожежного режиму: Дотримано;

Наявність СПС: Частково (відсутня будівля актової зали, укриття №2,
архітектурний корпус);

Справність СПС: Справна;

Виведення сигналів від ППКП на пульт пожежного спостереження:
Виведено;

Вимір опору ізоляції електромережі, заземлення електрообладнання:
Проведено 17.11.2021 року;

Обладнання будівель пристроями блискавкозахисту: Відсутній;

Проведено ревізію пристроїв блискавкозахисту: ±;

Утримання внутрішнього протипожежного водопроводу:
Утримується відповідно до вимог;

Проведено оброблення дерев'яних конструкцій горючих
приміщень: Не проведено;

Кількість ПЗПГ, забезпечено в достатній кількості/ дата проведення
ТО: 56 вогнегасників, ТО проведено 28.08.2022 року;

Наявність ДПД (створено, застраховано): Створено, не застраховано;

Відповідальні особи пройшли навчання з питань пожежної безпеки:
Так;

Вид системи опалення: Централізоване (водяне);

Наявність захисної споруди (протирадіаційного, найпростішого
укриття): Наявне;

Відповідність вимогам пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту захисної споруди (протирадіаційного, найпростішого укриття):
Захисні споруди рекомендовано до використання за призначенням.

Висновки за результатами обстеження: Заклад оцінюється як обмежено готовий до початку навчального 2023/2024 року.

З урахуванням вищевикладеного: Керівнику та балансоутримувачу закладу освіти забезпечити усунення вищезазначених порушень вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту до 25.08.2023 року про, що повідомити Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, за адресою: м. Кам'янець-Подільський, проспект Грушевського, 26, адреса електронної пошти: kprydsns@ukr.net.

Підписи членів комісії

Гурий О.О.

Лавренко О.

Масюченко

(ПІБ)

(підпис)