

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРДЖЕНО :

наказ директора

О.Мальченко

від 16.02.2023р № 35/1

ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 04-12
про заходи ПБ у приміщеннях К-ПФКБАД

1. Загальні положення

ІНСТРУКЦІЯ №

про заходи пожежної безпеки у приміщеннях К-ПФКБАД

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Ця Інструкція встановлює порядок та заходи по забезпеченню пожежної безпеки приміщення, обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про пожежу, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з оперативно-рятувальними підрозділами цивільної служби.
 - Працівники (відвідувачі) зобов'язані:
 - дотримуватися вимог пожежної безпеки;
 - не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;
 - знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;
 - користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
 - виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку;
 - після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знеструмлювати електроспоживачі, які за умовами виробництва не повинні працювати в неробочий час; уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.
 - Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях покладається на керівників та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, а в неробочий час - на чергових (охоронців).
 - Під час зміни чергові зобов'язані перевіряти:
 - протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;
 - справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежогасіння.
- У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки черговий зобов'язаний повідомити керівництво й ужити заходів щодо їх усунення.
- Керівник зобов'язаний: контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції; здійснювати контроль за проведенням інструктажів з питань пожежної безпеки; періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування; забезпечити утримання у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.
 - Ця Інструкція поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

• Утримання евакуаційних шляхів і виходів

- Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, не захащуватися та у разі потреби забезпечувати евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщеннях.
- Розмір евакуаційного виходу, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх оздоблення повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.
- Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 0,9 м.
- Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівлі (приміщення). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому щонайбільше 15 осіб.
- За наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.
- Не допускається:
 - улаштовувати на шляхах евакуації виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
 - захащувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
 - забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі суду.

Спеціальні місця для куріння та вимоги до них

- Куріння на об'єкті та приміщеннях забороняється.

Порядок утримання приміщень, робочих місць

- Житлові кімнати, робочі кабінети, побутові, складські, архівні та інші приміщення (далі – приміщення) мають утримуватися у чистоті.
- Меблі та оргтехніку слід розміщуватися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (шириною не менше 1 метра).
- Електромережі, електроприлади та інше обладнання повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та іншого електрообладнання слід негайно вимкнути їх із метою запобігання пожежі.
- У разі необхідності додаткового опалення приміщень (крім складських) слід користуватися тільки масляними електрорадіаторами та нагрівальними електропанелями із закритими нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.
- Не рідше одного разу на квартал необхідно очищати від пилу агрегати, вузли та кабельні канали. Для промивання деталей необхідно застосовувати негорючі мийні засоби.

- У складських приміщеннях необхідно дотримуватися правил сумісного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті та горючі речовини слід зберігати у герметичній тарі, яка не розбивається, окремо від інших матеріалів і в кількості, що не перевищує необхідну потребу. Тару, що звільняється, інший пакувальний матеріал необхідно негайно виносити зі складів у спеціально відведені для цього місця.
- Всі товарно-матеріальні цінності у складських приміщеннях слід зберігати на стелажах на відстані не менш 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації. Забороняється зберігання товарно-матеріальних цінностей впритул до приладів і труб опалення.
- Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у приміщеннях для обслуговуючого персоналу складів, відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

У робочих кабінетах та інших службових приміщеннях забороняється:

- ремонтувати вузли (блоки) персональних комп'ютерів та іншу офісну техніку безпосередньо в кабінеті;
- використовувати електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення не за призначенням, зберігати в них меблі та сторонні предмети;
- облаштовувати тимчасові, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводки і кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- залишати без нагляду увімкнені в електромережу кондиціонери, телевізори, радіоприймачі, вентилятори, настільні лампи тощо. Електрокип'ятильниками, електрочайниками, іншими побутовими електронагрівальними приладами дозволяється користуватися лише у відведених для цього місцях;
- застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь, паяльні лампи тощо, проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні або без оформлення відповідного дозволу.
- прибирати приміщення, чистити (прати) одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих речовин, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;
- залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Після закінчення роботи їх необхідно видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими контейнерами з кришками, які щільно закриваються.
- Приміщення, в яких встановлено два або більше персональних комп'ютера чи копіювальна техніка, необхідно оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками з розрахунку 2 вогнегасника на кожні 20 м² площі приміщення.
- Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у т.ч. вентиляційні камери, електрощитові) для зберігання товарно-матеріальних цінностей, меблів та інших

предметів тощо. Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів слід утримувати зачиненими, а на дверях вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів мають бути заklenі.

- На майданчиках, де розміщується службовий автотранспорт, у гаражах та боксах для чергових автомобілів забороняється:
 - захаращувати виїзні ворота та проїзди;
 - виконувати ковальські, термічні, зварювальні та малярні роботи, а також промивання деталей із використанням легкозаймистих і горючих рідин;
 - тримати відкритими горловини паливних баків транспортних засобів (необхідно уникати витікання пального і мастила);
 - заправляти транспортні засоби та зливати з них пальне;
 - зберігати пальне і мастила, а також тару з-під них (за винятком пального в баках та гасу в балонах автомобілів);
 - підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
 - підігрівати двигуни відкритим вогнем, користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення;
 - залишати у транспортних засобах і боксах після закінчення роботи промаслені матеріали та спецодяг;
 - залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запалюванням;
 - ставити на зберігання транспорт із несправною електропроводкою або системою гальмування.
- Після закінчення роботи оглядові канали повинні бути очищені від промислового ганчір'я, розлитих легкозаймистих та горючих речовин.

Кожний службовий автомобіль має бути облаштовано вуглекислотним чи порошковим вогнегасником.

Порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

- Дозвіл на проведення зварювальних та інших вогневих робіт належить оформляти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму.
- Виконувати вогневі роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Вогневі роботи повинні негайно припинятися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення та органів державного пожежного нагляду.
- Проведення вогневих робіт дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими

- повинно бути забезпечене місце робіт, визначаються з урахуванням вимог щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежегасіння;
- Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі;
- Відповідальна особа за пожежну безпеку повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення.
- Забороняється:
 - приступати до роботи при несправній апаратурі;
 - розмішувати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
 - допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежнотехнічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
 - проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;
 - виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР;
 - зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети і матеріали;
 - допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами;
 - виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
 - проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.
- **Порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи**
 - Після закінчення роботи працівники повинні:
 - впорядкувати робочі місця;
 - зачинити вікна;
 - вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо);
 - уважно оглянути приміщення перед виходом.
 - У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються охороною, з усіх електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути

відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово).

3. **ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ**

- Порядок дій у разі виникнення пожежі.
- У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожен працівник ТОВ «Дністровська Чайка» зобов'язаний:
- Негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу цивільного захисту за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу суду, кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- Вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
- Повідомити про пожежу керівника та чергового на об'єкті;
- У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.
- Керівник, якого повідомлено про виникнення пожежі зобов'язаний:
- Перевірити, чи викликана оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
- У разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, використовуючи для цього наявні сили й засоби;
- Видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі;
- Здійснити в разі необхідності відключення електроенергії та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;
- Організувати зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;
- Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
- Забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.
- З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта.
- Якщо є потерпілі, необхідно подати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

Розробив : заступник директора з АГР

Олег ІВАСІЮК