

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва,
архітектури та дизайну



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора
О.Мальченко
від 16.02.2023р № 35/1

ЗАГАЛЬНООБ'ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки

I. Галузь застосування

Зазначена інструкція поширюється на всі навчальні, службові, допоміжні, підсобні кабінети та інші приміщення коледжу і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками коледжу, а також відвідувачами.

II. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Загальні положення

Кожен працівник коледжу зобов'язаний знати, неухильно виконувати вимоги Закону України «Про пожежну безпеку» і Правил пожежної безпеки.

Відповідальність за протипожежний стан коледжу покладається на особу, призначену наказом керівника закладу, що пройшла навчання з питань пожежної безпеки.

Відповідальна особа зобов'язана:

- утримувати в справному стані системи виявлення та гасіння пожежі;
- розробити і затвердити план евакуації та порядок сповіщення усіх учасників освітнього процесу на випадок виникнення пожежі;
- переглядати існуючі плани евакуації 1 раз на 3 роки. Практичне відпрацювання дій щодо евакуації людей на випадок пожежі проводити не рідше 2 разів на рік;
- організувати вивчення Правил пожежної безпеки здобувачами освіти та працівниками коледжу, проводити перевірку знань і виконання ними даних Правил;
- розробити і затвердити програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань з Правил пожежної безпеки;
- особисто проходити навчання і перевірку знань.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання території

До будівлі коледжу має бути забезпечений вільний доступ. Місця для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм, їх не дозволяється захарашувати, використовувати для складання матеріалів. Все сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені місця.

Проїзди і проходи до будівлі, пожежних вододжерел, пожежних драбин, пожежного інвентаря, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути в задовільному стані о будь-якій порі року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

Територія біля коледжу повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до приміщення.

На території коледжу на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту.

На видному місці вивішується табличка з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові відповідального за пожежну безпеку у закладі, номера телефону ДСНС, інструкцією з пожежної безпеки.

2.3. Вимоги пожежної безпеки до утримання приміщення коледжу

Приміщення коледжу повинно своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватися в чистоті.

Розміщення у приміщенні меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишитися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 метра.

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розмішувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захарашуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати (у тому числі тимчасово) інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються, зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в приміщенні людей.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди ґратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися.

Встановлювати глухі (незмінні) ґрати дозволяється в складах, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами

Підвали та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів), забороняється застосування для утеплення приміщень легкозаймистих матеріалів.

Двері підвальних приміщень, технічних поверхів, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях приміщень повинно бути вказано місцезнаходження ключів від них, доступних для отримання у будь-який час доби. Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акту перевірки. Приміщення, де використовуються персональні компютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. Персональні компютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромережі.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення, застосування нового технологічного устаткування необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного устаткування. Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації людей.

Приступати до реконструкції, перепланування приміщень, технологічного переоснащення чи впровадження нової технології дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

У приміщеннях коледжу забороняється:

- прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;
- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після закінчення роботи виділяти з приміщення у спеціально відведені за межами будівлі місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;
- розміщувати склади з наявністю товарів побутової хімії, ЛЗР та ГР, вогнебезпечних матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з газом, які відносяться до вибухопожежонебезпечних категорій А та Б.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з приміщення, їхні конструкції й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

Кожен евакуаційний вихід повинен мати покажчик «вихід».

Не допускається:

- влаштовувати на шляхах евакуаційні пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі;
- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
- зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;
- розвішувати у сходових клітинах на стінах стенди, панно тощо.

2.4. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускається тільки з письмового дозволу керівника закладу або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення всіх вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт.

До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду.

2.5. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту

Після закінчення робочого дня працівники коледжу повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання яким вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, компютери, радіоприймачі тощо).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порпушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

III. Обовязки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виникнення пожежі дії працівників коледжу, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

Працівник коледжу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити за телефоном 101 ДСНС (при цьому чітко вказати адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду і прізвище;
- сповістити людей про пожежу, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей та матеріальних цінностей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу керівника закладу або особу, що виконує його обов'язки;
- організувати зустріч пожежних підрозділів ДСНС, вжити заходів до гасіння пожежі з використанням наявних у закладі вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник закладу або особа, яка його заміщує, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

- перевірити, чи викликано пожежні підрозділи;
- здійснювати керівництво за евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх працівників, евакуйованих з будівлі;
- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;
- вивести за межі небезпечної зони всіх дітей, працівників та інших осіб, які не беруть участі у евакуації людей та ліквідації пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- організувати у разі необхідності відключення електропостачання, зупинити інші заходи, які сприяють поширенню пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей з небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Інструкцію розробив:

Завідувач господарством


(підпис)

О. ВУСК

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Голова профспілки


(підпис)

(підпис)

Є. КОРЧОВА

Ю. ЛЮНЬСЬКА